



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ШЕНТАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 5, с. Шентала, 446910

Директору ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» ж-д ст. Шентала

Альмендеевой И.П.

ул. Попова, д.7, ж-д. ст.
Шентала, Шенталинского
района Самарской области

16.04.2018 № 07-18-161-2018
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании,
о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму в части пресечения и предупреждения экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ» (далее – Закон №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона №273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

Частью 7 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ» предусмотрена образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности

ШЕ № 002935

понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима), определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки структурного подразделения Центра дополнительного образования для детей государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж/д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области расположенного по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Куйбышева, д. 10., выявлены следующие нарушения:

- в кабинете №6 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ №390, п. 42в);

-в кабинете № 3 в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в);

-на путях эвакуации первого этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности (ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, ППР РФ №390 п.33.);

-на первом этаже двери эвакуационного выхода загромождены мебелью (ППРФ № 390, п. 23 ж);

-на двери складского помещения в подвальном этаже отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 27 ФЗ № 123-ФЗ; ППРФ № 390, п. 20);

-в складском помещении в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в);

-не проводятся работы по очистке воздуховода вытяжной вентиляции в подвале от горючих отходов не реже 1 раза в год. Соответствующий акт не представлен (ППРФ № 390, п. 50);

-под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов (плакатов, деревянных стендов) (ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ; ППРФ № 390, п. 23 к);

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и.о. руководителя структурного подразделения Центра дополнительного образования для детей государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж/д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области Гафаровой Галины Петровны, а также отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц ответственных за указанные нарушения, представить в прокуратуру района копию соответствующего приказа.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменном виде в установленный законом срок.

Прокурор района

В.П. Афанасьев

В.В. Галкин 8-(846-52)-2-14-28

Министерство образования и науки Самарской области
Северное управление
государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза
М.Р.Попова ж.-д.ст. Шентала
муниципального района Шенталинский
Самарской области
446910, область Самарская,
- железнодорожная станция Шентала,
улица Попова, 7
тел./факс: 8 (84652) 2-15-56; 2-16-56
shentschool1@mail.ru
ОГРН 1116381000890
ИНН 6381018421/ 638101001
24 апреля 2018г.

№ 19

Прокурору Шенталинского района

В.П.Афанасьеву

В ответ на представление № 07-18-16/-2018г. от 16.04.2018г. « Об устранении нарушений законодательства об образовании , о пожарной безопасности» администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала сообщает, что представление было рассмотрено на совещании при директоре. Приняты меры по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства о пожарной безопасности (информация и.о. руководителя СП ЦДО Гафаровой Г.П. прилагается) . На и.о. руководителя СП ЦДО Гафарову Г.П. наложено дисциплинарное взыскание – замечание. Копия приказа прилагается.

Директор



И.П.Альмендеева



Информация

об устранении нарушений пожарной безопасности, выявленных прокуратурой Шенталинского района

В ходе проверки структурного подразделения Центра дополнительного образования для детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области расположенного по адресу: Самарская область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Куйбышева, д. 10, выявлены нарушения:

- в кабинете № 6 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). Нарушение устранено, колпак установлен на светильник;
- в кабинете № 3 в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). Нарушение устранено, колпак установлен на светильник;
- на путях эвакуации первого этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности (ст. 84 ФЗ №123-ФЗ, ППР РФ № 390 п. 33). Нарушение устранено, знаки пожарной безопасности установлены;
- на первом этаже двери эвакуационного выхода загромождены мебелью (ППР РФ № 390, п. 23 ж). Нарушение устранено;
- на двери складского помещения в подвальном этаже отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 27 ФЗ №123-ФЗ; ППРФ №390, п. 20). Нарушение устранено: произведён расчёт категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, определена классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны, установлено соответствующее обозначение;
- в складском помещении в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). Нарушение устранено, колпак установлен на светильник;
- не проводятся работы по очистке воздуховода вытяжной вентиляции в подвале от горючих отходов не реже 1 раза в год. Соответствующий акт не представлен (ППРФ № 390, п. 50). Нарушение устранено. Произведены работы по очистке воздуховода вытяжной вентиляции в подвале от горючих отходов. АКТ №1 от 20 апреля 2018г.;
- под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов (плакатов, деревянных стендов) (ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ; ППРФ № 390, п.23 к). Нарушение устранено. Горючие материалы из-под лестничного марша удалены.

И.о. руководителя:



Г.П. Гафарова